

Испытательная лаборатория АО «КТК»
 Номер аттестата аккредитации: RA.RU.518212
 Дата включения аккредитованного лица в реестр 26.01.2016
 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, 24
 тел. (8212) 24-02-19, 22-90-42, факс (8212) 44-71-50



УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник ИЛ
 Т.Д. Половикова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1986-м от 29.07.2019

Заказчик: Сысольский филиал АО «КТК», Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д.10

Место отбора проб: с. Межадор

Объект испытаний: вода питьевая

Акт отбора и приема-передачи проб: № 1357 дата регистрации 23.07.2019

Дата проведения испытаний: 23.07.2019 – 24.07.2019

№ п/п	Точка отбора проб	Маркировка пробы при отборе	Лабораторный шифр пробы
1	станция водоочистки (выход), д. Шорсай	1	5311
2	водобудка, д. Тыдор (между домами № 64 и № 65)	2	5312

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Лабораторный шифр пробы		Методика выполнения измерений
		5311	5312	
		Значение показателей		
1	Общее микробное число, КОЕ в см ³	не обнаружены	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01 (с изм. № 1)
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 см ³	не обнаружены	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01 (с изм. № 1), п. 8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 см ³	не обнаружены	не обнаружены	

Примечание:

1. Результаты протокола испытаний распространяются на пробы, подвергнутые испытанию.
2. Протокол испытаний не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ.

Ответственный за составление протокола
 руководитель ГМИ

В.А. Осипова